



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312301001508

委托人 安徽皖南电机股份有限公司
 地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生产者 安徽皖南电机股份有限公司
 地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生产企业 安徽皖南电机股份有限公司
 生产地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 产品名称 隔爆型变频调速三相异步电动机
 型号规格 YBBP100
 防爆标志 Ex d IIB T4 Gb
 依据标准 GB3836.1-2010, GB3836.2-2010

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》和 CNEC-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 2 页)。

颁发日期 2020 年 06 月 24 日

有效期至 2025 年 06 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnec.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312301001508

第 1 页 共 2 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- YBBP80M1-2、4、6、8; YBBP80M2-2、4、6、8; YBBP90S-2、4、6、8;
- YBBP90L-2、4、6、8; YBBP100L-2、6; YBBP100L1-4、8; YBBP100L2-4、8
- 恒转矩变频范围: 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz
- 特殊环境代号: W、TH、THW
- 电压: 380V、660V
- 防爆标志: Ex d IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 该产品配套使用的隔爆型变频电机用冷却风机为: GBF-100 380V Ex d IIB T4 Gb
- 冷却风机须配置可靠的保护措施, 实现风机与主机电源的联锁, 当风机出现故障时须

能及时切断主机电源。

- 其他见产品使用说明书。

颁发日期 2020 年 06 月 24 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312301001508

第 2 页 共 2 页

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2003C020

工厂检查报告: CN2020Q010020

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020 年 06 月 24 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312301001507

委托人 安徽皖南电机股份有限公司
 地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生产者 安徽皖南电机股份有限公司
 地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生产企业 安徽皖南电机股份有限公司
 生产地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 产品名称 隔爆型变频调速三相异步电动机
 型号规格 YBBP132
 防爆标志 Ex d IIB T4 Gb
 依据标准 GB3836.1-2010, GB3836.2-2010

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》和 CNEX-C2301-2019 《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

颁发日期 2020 年 06 月 24 日

有效期至 2025 年 06 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312301001507

第 1 页 共 2 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- YBBP112M-2、4、6、8; YBBP132S-4、6、8; YBBP132S1-2;

YBBP132S2-2; YBBP132M-4、8; YBBP132M1-6; YBBP132M2-6

恒转矩变频范围: 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz

特殊环境代号: W、TH、THW

电压: 380V、660V、380/660V

防爆标志: Ex d IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

- 该产品配套使用的隔爆型变频电机用冷却风机为: GBF-132 380V Ex d IIB T4 Gb

- 冷却风机须配置可靠的保护措施, 实现风机与主机电源的联锁, 当风机出现故障时须

能及时切断主机电源。

- 其他见产品使用说明书。

颁发日期 2020 年 06 月 24 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312301001507

第 2 页 共 2 页

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2003C021

工厂检查报告: CN2020Q010020

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020 年 06 月 24 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书

编号：2020312301001506

委 托 人 安徽皖南电机股份有限公司
 地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生 产 者 安徽皖南电机股份有限公司
 地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生 产 企 业 安徽皖南电机股份有限公司
 生 产 地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 产 品 名 称 隔爆型变频调速三相异步电动机
 型 号 规 格 YBBP180
 防 爆 标 志 Ex d IIB T4 Gb
 依 据 标 准 GB3836.1-2010, GB3836.2-2010

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页（共 2 页）。

颁发日期 2020 年 06 月 24 日

有效期至 2025 年 06 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址：www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址：中国河南省南阳市仲景北路20号
电话：0377-63239734

邮政编码：473008
邮箱：ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312301001506

第 1 页 共 2 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- YBBP160M-4、6; YBBP160M1-2、8; YBBP160M2-2、8;

YBBP160L-2、4、6、8; YBBP180M-2、4; YBBP180L-4、6、8

恒转矩变频范围: 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz

特殊环境代号: W、TH、THW

电压: 380V、660V、380/660V

防爆标志: Ex d IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

- 该产品配套使用的隔爆型变频电机用冷却风机为: GBF-180 380V Ex d IIB T4 Gb

- 冷却风机须配置可靠的保护措施, 实现风机与主机电源的联锁, 当风机出现故障时须

能及时切断主机电源。

- 其他见产品使用说明书。

颁发日期 2020 年 06 月 24 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312301001506

第 2 页 共 2 页

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2003C022

工厂检查报告: CN2020Q010020

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020 年 06 月 24 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312301001505

委 托 人 安徽皖南电机股份有限公司
 地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生 产 者 安徽皖南电机股份有限公司
 地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生 产 企 业 安徽皖南电机股份有限公司
 生 产 地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 产 品 名 称 隔爆型变频调速三相异步电动机
 型 号 规 格 YBBP225
 防 爆 标 志 Ex d IIB T4 Gb
 依 据 标 准 GB3836.1-2010, GB3836.2-2010

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》和 CNEX-C2301-2019 《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 2 页)。

颁发日期 2020 年 06 月 24 日

有效期至 2025 年 06 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312301001505

第 1 页 共 2 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- YBBP200L-4、8; YBBP200L1-2、6; YBBP200L2-2、6;

YBBP225S-4、8; YBBP225M-2、4、6、8

恒转矩变频范围: 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz (注: 2极电动机标称功率小于或等于 45kW 时, 恒功率变频范围为 50Hz~100Hz; 当标称功率大于 45kW 时, 恒功率变频范围为 50Hz~60Hz)。特殊环境代号: W、TH、THW

电压: 380V、660V、380/660V

防爆标志: Ex d IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

- 该产品配套使用的隔爆型变频电机用冷却风机为: GBF-225 380V Ex d IIB T4 Gb

- 冷却风机须配置可靠的保护措施, 实现风机与主机电源的联锁, 当风机出现故障时须能及时切断主机电源。

颁发日期 2020 年 06 月 24 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312301001505

第 2 页 共 2 页

- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2003C023

工厂检查报告: CN2020Q010020

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020 年 06 月 24 日

主任: 



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312301001504

委托人 安徽皖南电机股份有限公司
 地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生产者 安徽皖南电机股份有限公司
 地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生产企业 安徽皖南电机股份有限公司
 生产地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 产品名称 隔爆型变频调速三相异步电动机
 型号规格 YBBP280
 防爆标志 Ex d IIB T4 Gb
 依据标准 GB3836.1-2010, GB3836.2-2010

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》和 CNEX-C2301-2019 《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 2 页)。

颁发日期 2020 年 06 月 24 日

有效期至 2025 年 06 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312301001504

第 1 页 共 2 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- YBBP250M-2、4、6、8;

YBBP280S-2、4、6、8; YBBP280M-2、4、6、8

恒转矩变频范围: 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz (注: 2极电动机标称功率小于或等于 45kW 时, 恒功率变频范围为 50Hz~100Hz; 当标称功率大于 45kW 时, 恒功率变频范围为 50Hz~60Hz)。特殊环境代号: W、TH、THW

电压: 380V、660V、380/660V

防爆标志: Ex d IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

- 该产品配套使用的隔爆型变频电机用冷却风机为: GBF-280 380V Ex d IIB T4 Gb

- 冷却风机须配置可靠的保护措施, 实现风机与主机电源的联锁, 当风机出现故障时须能及时切断主机电源。

颁发日期 2020 年 06 月 24 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312301001504

第 2 页 共 2 页

- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2003C024

工厂检查报告: CN2020Q010020

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020 年 06 月 24 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312301001521

委托人 安徽皖南电机股份有限公司
 地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生产者 安徽皖南电机股份有限公司
 地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生产企业 安徽皖南电机股份有限公司
 生产地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号/安徽省泾县经济开发区晏公路 21 号
 产品名称 隔爆型变频调速三相异步电动机
 型号规格 YBBP355M2-6
 防爆标志 Ex d IIB T4 Gb
 依据标准 GB3836.1-2010, GB3836.2-2010

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 2 页)。

颁发日期 2020 年 06 月 30 日

有效期至 2025 年 06 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312301001521

第 1 页 共 2 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- YBBP315S-2、4、6、8、10; YBBP315M-2、4、6、8、10;
- YBBP315L1-2、4、6、8、10; YBBP315L2-2、4、6、8、10;
- YBBP355S1-2、4; YBBP355S2-2、4; YBBP355S-6、8、10;
- YBBP355M-8; YBBP355M1-2、4、6、10; YBBP355M2-2、4、6、10;
- YBBP355L1-2、4、6、8、10; YBBP355L2-2、4、6、8、10

恒转矩变频范围: 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz (注 1: 2 极电动机标称功率小于或等于 45kW 时, 恒功率变频范围为 50Hz~100Hz; 当标称功率大于 45kW 时, 恒功率变频范围为 50Hz~60Hz。注 2: 4 极电动机标称功率大于 200kW 时, 恒功率变频范围为 50Hz~60Hz。)

特殊环境代号: W、TH、THW

电压: 380V、660V、380/660V

防爆标志: Ex d IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

颁发日期 2020 年 06 月 30 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312301001521

第 2 页 共 2 页

2、安全使用条件:

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 该产品配套使用的隔爆型变频电机用冷却风机为: GBF-225 380V Ex d IIB T4 Gb
- 冷却风机须配置可靠的保护措施, 实现风机与主机电源的联锁, 当风机出现故障时须能及时切断主机电源。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2003C025
- 工厂检查报告: CN2020Q010020

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020 年 06 月 30 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com