



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312301000015

委托人 安徽皖南电机股份有限公司
 地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生产者 安徽皖南电机股份有限公司
 地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生产企业 安徽皖南电机股份有限公司
 生产地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 产品名称 隔爆型变频调速三相异步电动机
 型号规格 YBBP-100
 防爆标志 Ex d IIB T4 Gb
 依据标准 GB3836.1-2010, GB3836.2-2010

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》和 CNEX-C2301-2019 《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

颁发日期 2020 年 01 月 10 日

有效期至 2025 年 01 月 09 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com

ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号

电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312301000015

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- YBBP-80、YBBP-90、YBBP-100

工作电压: 380V

防爆标志: Ex d IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 该产品配套使用的隔爆型轴流通风机防爆标志为 Ex d IIB T4 Gb。
- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 恒转矩变频范围: 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST1912X0729

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020 年 01 月 10 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312301000016

委 托 人 安徽皖南电机股份有限公司
 地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生 产 者 安徽皖南电机股份有限公司
 地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生 产 企 业 安徽皖南电机股份有限公司
 生 产 地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 产 品 名 称 隔爆型变频调速三相异步电动机
 型 号 规 格 YBBP-132
 防 爆 标 志 Ex d IIB T4 Gb
 依 据 标 准 GB3836.1-2010, GB3836.2-2010

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》和 CNEX-C2301-2019 《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

颁发日期 2020 年 01 月 10 日

有效期至 2025 年 01 月 09 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312301000016

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- YBBP-112、YBBP-132

工作电压: 380V

防爆标志: Ex d IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 该产品配套使用的隔爆型轴流通风机防爆标志为 Ex d IIB T4 Gb。

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

- 恒转矩变频范围: 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz。

- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST1912X0730

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020 年 01 月 10 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312301000017

委托人 安徽皖南电机股份有限公司
地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
生产者 安徽皖南电机股份有限公司
地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
生产企业 安徽皖南电机股份有限公司
生产地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
产品名称 隔爆型变频调速三相异步电动机
型号规格 YBBP-160
防爆标志 Ex d IIB T4 Gb
依据标准 GB3836.1-2010, GB3836.2-2010

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019 《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

颁发日期 2020 年 01 月 10 日

有效期至 2025 年 01 月 09 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312301000017

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- YBBP-160、YBBP-180

工作电压: 380V

防爆标志: Ex d IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 该产品配套使用的隔爆型轴流通风机防爆标志为 Ex d IIB T4 Gb。

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

- 恒转矩变频范围: 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz。

- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST1912X0731

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020 年 01 月 10 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com

ccc.china-ey.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号

电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008

邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312301000018

委托人 安徽皖南电机股份有限公司
地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
生产者 安徽皖南电机股份有限公司
地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
生产企业 安徽皖南电机股份有限公司
生产地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
产品名称 隔爆型变频调速三相异步电动机
型号规格 YBBP-200
防爆标志 Ex d IIB T4 Gb
依据标准 GB3836.1-2010, GB3836.2-2010

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019 《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

颁发日期 2020 年 01 月 10 日

有效期至 2025 年 01 月 09 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008

邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312301000018

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- YBBP-200、YBBP-225

工作电压: 380V

防爆标志: Ex d IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 该产品配套使用的隔爆型轴流通风机防爆标志为 Ex d IIB T4 Gb。

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

- YBBP-200 恒转矩变频范围: 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz。

YBBP-225 恒转矩变频范围: 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz (注: 2 极电动机标称功率小于或等于 45kW 时, 恒功率变频范围为 50Hz~100Hz; 当标称功率大于 45kW 时, 恒功率变频范围为 50Hz~60Hz。)

- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST1912X0732

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020 年 01 月 10 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

编号：2020312301000019

委 托 人 安徽皖南电机股份有限公司
 地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生 产 者 安徽皖南电机股份有限公司
 地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生 产 企 业 安徽皖南电机股份有限公司
 生 产 地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 产 品 名 称 隔爆型变频调速三相异步电动机
 型 号 规 格 YBBP-280
 防 爆 标 志 Ex d IIB T4 Gb
 依 据 标 准 GB3836.1-2010, GB3836.2-2010

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

颁发日期 2020 年 01 月 10 日

有效期至 2025 年 01 月 09 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址：www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址：中国河南省南阳市仲景北路20号
电话：0377-63239734

邮政编码：473008
邮箱：ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312301000019

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- YBBP-250、YBBP-280

工作电压: 380V

防爆标志: Ex d IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 该产品配套使用的隔爆型轴流通风机防爆标志为 Ex d IIB T4 Gb。

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

- 恒转矩变频范围: 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz (注: 2 极电动机标称功率小于或等于 45kW 时, 恒功率变频范围为 50Hz~100Hz; 当标称功率大于 45kW 时, 恒功率变频范围为 50Hz~60Hz。)

- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST1912X0733

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020 年 01 月 10 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号

邮政编码: 473008

ccc.china-ex.com

电话: 0377-63239734

邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312301000020

委托人 安徽皖南电机股份有限公司
地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
生产者 安徽皖南电机股份有限公司
地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
生产企业 安徽皖南电机股份有限公司
生产地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
产品名称 隔爆型变频调速三相异步电动机
型号规格 YBBP-355
防爆标志 Ex d IIB T4 Gb
依据标准 GB3836.1-2010, GB3836.2-2010

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019 《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

颁发日期 2020 年 01 月 10 日

有效期至 2025 年 01 月 09 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312301000020

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- YBBP-315、YBBP-355

工作电压: 380V

防爆标志: Ex d IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 该产品配套使用的隔爆型轴流通风机防爆标志为 Ex d IIB T4 Gb。

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

- 恒转矩变频范围: 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz (注 1: 2 极电动机标称功率小于或等于 45kW 时, 恒功率变频范围为 50Hz~100Hz; 当标称功率大于 45kW 时, 恒功率变频范围为 50Hz~60Hz。注 2: 4 极电动机标称功率大于 200kW 时, 恒功率变频范围为 50Hz~60Hz。)

- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST1912X0734

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020 年 01 月 10 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com

ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号

电话: 0377 62220704

邮政编码: 473008