



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 YB3-80M2-2 WF2 1.1kW 380V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 WN 301.2-2019

总装图号 1WN.074.01711.2.F

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》


记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2、代表产品:
YB3-80M1-2、4、6、8; YB3-80M2-2、4、6、8;
220V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V
F1、WF1、F2、WF2 Ex d IIB T4 Gb。

中心主任

颁发日期

2019年09月18日

本证有效期: 2019年09月18日至2024年09月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 YB3-90S-2 WF2 1.5kW 380V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 WN 301.2-2019

总装图号 1WN.070.01718.2.F

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2、代表产品:

YB3-90S-2、4、6、8; YB3-90L-2、4、6、8;

220V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V

F1、WF1、F2、WF2 Ex d IIB T4 Gb。


中心主任

颁发日期

2019年09月18日

本证有效期

2019年09月18日至2024年09月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 YB3-100L1-4 WF2 2.2kW 380V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 WN 301.2-2019

总装图号 1WN.070.01727.2.F

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2、代表产品:
YB3-100L-2、6; YB3-100L1-4、8; YB3-100L2-4、8;
220V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V
F1、WF1、F2、WF2 Ex d IIB T4 Gb。


中心主任

颁发日期

2019年09月18日

本证有效期

2019年09月18日至2024年09月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 YB3-112M-6 WF2 2.2kW 380/660V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 WN 301.2-2019

总装图号 1WN.070.01734.2.F

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的装置》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2、代表产品:
YB3-112M-2、4、6、8;
220V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、380/660V
F1、WF1、F2、WF2 Ex d IIB T4 Gb。

中心主任

颁发日期

2019年09月18日

本证有效期

2019年09月18日至2024年09月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 YB3-132S-6 WF2 3kW 380/660V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 WN 301.2-2019

总装图号 1WN.070.01740.2.F

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2、代表产品:
YB3-132S-4、6、8; YB3-132S1-2; YB3-132S2-2;
YB3-132M-4、8; YB3-132M1-6; YB3-132M2-6 ;
220V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、380/660V
F1、WF1、F2、WF2 Ex d IIB T4 Gb。


中心主任

颁发日期

2019年09月18日

本证有效期

2019年09月18日至2024年09月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 YB3-160M-4 WF2 11kW 380/660V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 WN 301.2-2019

总装图号 1WN.070.01748.2.F

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2、代表产品:

YB3-160M-4、6 ; YB3-160M1-2、8 ; YB3-160M2-2、8;

YB3-160L-2、4、6、8;

220V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、380/660V

F1、WF1、F2、WF2 Ex d IIB T4 Gb。


中心主任

颁发日期

2019年09月18日

本证有效期

2019年09月18日至2024年09月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 YB3-180M-4 WF2 18.5kW 380/660V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 WN 301.2-2019

总装图号 1WN.070.01756.2.F

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2、代表产品:

YB3-180M-2、4;YB3-180L-4、6、8;

220V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、380/660V

F1、WF1、F2、WF2 Ex d IIB T4 Gb。

中心主任

颁发日期

2019年09月18日

本证有效期

2019年09月18日至2024年09月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
 地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 YB3-200L-4 WF2 30kW 380/660V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 WN 301.2-2019

总装图号 1WN.070.01762.2.F

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2、代表产品:

YB3-200L-4、8; YB3-200L1-2、6; YB3-200L2-2、6;

220V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、380/660V

F1、WF1、F2、WF2 Ex d IIB T4 Gb。

中心主任

颁发日期

2019年09月18日

本证有效期

2019年09月18日至2024年09月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
 邮政编码: 473008
 电话: 0377-63258564
 传真: 0377-63208175
 Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 YB3-225M-2 WF2 45kW 380/660V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 WN 301.2-2019

总装图号 1WN.070.01766.2.F

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2、代表产品:

YB3-225S-4、8; YB3-225M-2、4、6、8;

220V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、380/660V

F1、WF1、F2、WF2 Ex d IIB T4 Gb。


中心主任

颁发日期

2019年09月18日

本证有效期

2019年09月18日至2024年09月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 YB3-250M-6 WF2 37kW 380/660V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 WN 301.2-2019

总装图号 1WN.070.01774.2.F

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2、代表产品:

YB3-250M-2、4、6、8;

220V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、380/660V

F1、WF1、F2、WF2 Ex d IIB T4 Gb。


中心主任

颁发日期

2019年09月18日

本证有效期

2019年09月18日至2024年09月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
 地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 YB3-280S-4 WF2 75kW 380/660V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 WN 301.2-2019

总装图号 1WN.070.01778.2.F

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
 GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
 GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
 2、代表产品:
 YB3-280S-2、4、6、8; YB3-280M-2、4、6、8;
 220V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、380/660V
 F1、WF1、F2、WF2 Ex d IIB T4 Gb。


中心主任

颁发日期

2019年09月18日

本证有效期

2019年09月18日至2024年09月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
 南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
 邮政编码: 473008
 电话: 0377-63258564
 传真: 0377-63208175
 Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 YB3-315M-6 WF2 90kW 380/660V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 WN 301.2-2019

总装图号 1WN.070.01793.2.F

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2、代表产品:

YB3-315S-2、4、6、8、10; YB3-315M-2、4、6、8、10;

YB3-315L1-2、4、6、8、10; YB3-315L2-2、4、6、8、10;

220V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、380/660V

F1、WF1、F2、WF2 Ex d IIB T4 Gb。


中心主任

颁发日期

2019年09月18日

本证有效期

2019年09月18日至2024年09月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 YB3-355M2-6 WF2 200kW 380/660V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 WN 301.2-2019

总装图号 1WN.070.01818.2.F

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2、代表产品:

YB3-355S1-2、4; YB3-355S2-2、4; YB3-355S-6、8、10;

YB3-355M-8; YB3-355M1-2、4、6、10; YB3-355M2-2、4、6、10;

YB3-355L1-2、4、6、8、10; YB3-355L2-2、4、6、8、10;

220V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、380/660V

F1、WF1、F2、WF2 Ex d IIB T4 Gb。


中心主任

颁发日期

2019年09月18日

本证有效期

2019年09月18日至2024年09月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com

