

编号: CNEx20.0366



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX3-112M-6 660/1140V 2.2kW 50Hz

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN.288-2020

总装图号 1WN.070.2G034

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分: 设备通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2、代表产品:
YBX3-112M-2、4、6、8 660V、1140V、660/1140V、400V、415V、440V、
460V、480V、690V 50Hz Ex d IIB T4 Gb。


中心主任

颁发日期

2020年02月24日

本证有效期

2020年02月24日至2025年02月23日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
 地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX3-132M1-6 660/1140V 4kW 50Hz

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN.288-2020

总装图号 1WN.070.2G041

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
 GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分: 设备通用要求》
 GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设 备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
 2、代表产品:
 YBX3-132S1-2; YBX3-132S2-2; YBX3-132S-4、6、8; YBX3-132M-4、8;
 YBX3-132M1-6; YBX3-132M2-6 660V、1140V、660/1140V、400V、415V、
 440V、460V、480V、690V 50Hz Ex d IIB T4 Gb。


中心主任

颁发日期

2020年02月24日

本证有效期

2020年02月24日至2025年02月23日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
 南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
 邮政编码: 473008
 电话: 0377-63258564
 传真: 0377-63208175
 Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX3-160M-6 660/1140V 7.5kW 50Hz

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN.288-2020

总装图号 1WN.070.2G050

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分: 设备通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设 备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2、代表产品:
YBX3-160M-4、6; YBX3-160M1-2、8; YBX3-160M2-2、8;
YBX3-160L-2、4、6、8 660V、1140V、660/1140V、400V、415V、
440V、460V、480V、690V 50Hz Ex d IIB T4 Gb。


中心主任

颁发日期

2020年02月24日

本证有效期

2020年02月24日至2025年02月23日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
 地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX3-180M-4 660/1140V 18.5kW 50Hz

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN.288-2020

总装图号 1WN.070.2G056

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
 GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分: 设备通用要求》
 GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设 备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
 2、代表产品:
 YBX3-180M-2、4; YBX3-180L-4、6、8 660V、1140V、660/1140V、
 400V、415V、440V、460V、480V、690V 50Hz Ex d IIB T4 Gb。


中心主任

颁发日期

2020年02月24日

本证有效期

2020年02月24日至2025年02月23日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
 南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
 邮政编码: 473008
 电话: 0377-63258564
 传真: 0377-63208175
 Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
 地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX3-200L-4 660/1140V 30kW 50Hz

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN.288-2020

总装图号 1WN.070.2G062


经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
 GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分: 设备通用要求》
 GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设 备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
 2、代表产品:
 YBX3-200L-4、8; YBX3-200L1-2、6; YBX3-200L2-2、6 660V、1140V、
 660/1140V、400V、415V、440V、460V、480V、690V 50Hz Ex d IIB T4 Gb。

中心主任

颁发日期 2020年02月24日

本证有效期 2020年02月24日至2025年02月23日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
 南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
 邮政编码: 473008
 电话: 0377-63258564
 传真: 0377-63208175
 Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
 地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX3-225M-2 660/1140V 45kW 50Hz

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN.288-2020

总装图号 1WN.070.2G066

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
 GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分: 设备通用要求》
 GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设 备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
 2、代表产品:
 YBX3-225S-4、8; YBX3-225M-2、4、6、8 660V、1140V、660/1140V、
 400V、415V、440V、460V、480V、690V 50Hz Ex d IIB T4 Gb。


中心主任

颁发日期

2020年02月24日

本证有效期

2020年02月24日至2025年02月23日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
 南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
 邮政编码: 473008
 电话: 0377-63258564
 传真: 0377-63208175
 Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
 地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX3-250M-6 660/1140V 37kW 50Hz

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN.288-2020

总装图号 1WN.070.2G074

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
 GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分: 设备通用要求》
 GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设 备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
 2、代表产品:
 YBX3-250M-2、4、6、8 660V、1140V、660/1140V、400V、415V、440V、
 460V、480V、690V 50Hz Ex d IIB T4 Gb。

中心主任

颁发日期

2020年02月24日

本证有效期

2020年02月24日至2025年02月23日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
 南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
 邮政编码: 473008
 电话: 0377-63258564
 传真: 0377-63208175
 Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
 地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX3-280S-6 660/1140V 45kW 50Hz

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN.288-2020

总装图号 1WN.070.2G080

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
 GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分: 设备通用要求》
 GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设 备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
 2、代表产品:
 YBX3-280M-2、4、6、8; YBX3-280S-2、4、6、8 660V、1140V、660/1140V、
 400V、415V、440V、460V、480V、690V 50Hz Ex d IIB T4 Gb。


中心主任

颁发日期

2020年02月24日

本证有效期

2020年02月24日至2025年02月23日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
 南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
 邮政编码: 473008
 电话: 0377-63258564
 传真: 0377-63208175
 Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX3-315M-6 660/1140V 90kW 50Hz

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN.288-2020

总装图号 1WN.070.2G093

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分: 设备通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设 备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2、代表产品:
YBX3-315M-2、4、6、8、10; YBX3-315S-2、4、6、8、10; YBX3-315L1-2、
4、6、8、10; YBX3-315L2-2、4、6、8、10 660V、1140V、660/1140V、
400V、415V、440V、460V、480V、690V 50Hz Ex d IIB T4 Gb。


中心主任

颁发日期

2020年02月24日

本证有效期

2020年02月24日至2025年02月23日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
 地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX3-355L2-6 660/1140V 250kW 50Hz

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN.288-2020

总装图号 1WN.070.2G124

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
 GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分: 设备通用要求》
 GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设 备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
 2、代表产品:
 YBX3-355S1-2、4; YBX3-355S2-2、4; YBX3-355S-6、8、10; YBX3-355M1-2、4、6、10; YBX3-355M2-2、4、6、10; YBX3-355M-8; YBX3-355L1-2、4、6、8、10; YBX3-355L2-2、4、6、8、10; YBX3-355L3-2、4、6、8、10; YBX3-355L4-2、4、6、8、10 660V、1140V、660/1140V、400V、415V、440V、460V、480V、690V 50Hz Ex d IIB T4 Gb。

中心主任

颁发日期

2020年02月24日

本证有效期

2020年02月24日至2025年02月23日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
 南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
 邮政编码: 473008
 电话: 0377-63258564
 传真: 0377-63208175
 Http://www.china-ex.com

