



国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX3-80M2-2 THW 1.1kW 380V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN 288.2-2019

总装图号 1WN.070.3G711.W

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2、代表产品:

YBX3-80M1-2、4、6、8; YBX3-80M2-2、4、6、8;


220V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V

W、TH、THW Ex d IIB T4 Gb。

中心主任

颁发日期 2019年09月18日

本证有效期 2019年09月18日至2024年09月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX3-90S-2 THW 1.5kW 380V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN 288.2-2019

总装图号 1WN.070.3G718.W

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》  
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。  
2、代表产品:  
YBX3-90S-2、4、6、8; YBX3-90L-2、4、6、8;  
220V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V  
W、TH、THW Ex d IIB T4 Gb。

中心主任

颁发日期

2019年09月18日

本证有效期

2019年09月18日至2024年09月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX3-100L1-4 THW 2.2kW 380V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN 288.2-2019

总装图号 1WN.070.3G727.W

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2、代表产品:

YBX3-100L-2、6; YBX3-100L1-4、8; YBX3-100L2-4、8;

220V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V

W、TH、THW Ex d IIB T4 Gb。


中心主任

颁发日期

2019年09月18日

本证有效期

2019年09月18日至2024年09月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX3-112M-6 THW 2.2kW 380/660V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN 288.2-2019

总装图号 1WN.070.3G734.W

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》  
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。  
2、代表产品:  
YBX3-112M-2、4、6、8;  
220V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、380/660V  
W、TH、THW Ex d IIB T4 Gb。


中心主任

颁发日期

2019年09月18日

本证有效期

2019年09月18日至2024年09月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX3-132S-6 THW 3kW 380/660V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN 288.2-2019

总装图号 1WN.070.3G740.W

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》  
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。  
2、代表产品:  
YBX3-132S-4、6、8; YBX3-132S1-2; YBX3-132S2-2;  
YBX3-132M-4、8; YBX3-132M1-6; YBX3-132M2-6 ;  
220V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、380/660V  
W、TH、THW Ex d IIB T4 Gb。


中心主任

颁发日期

2019年09月18日

本证有效期

2019年09月18日至2024年09月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX3-160M-4 THW 11kW 380/660V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN 288.2-2019

总装图号 1WN.070.3G748.W

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2、代表产品:

YBX3-160M-4、6 ; YBX3-160M1-2、8 ; YBX3-160M2-2、8 ;

YBX3-160L-2、4、6、8 ;

220V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、380/660V  
W、TH、THW Ex d IIB T4 Gb。

中心主任

颁发日期

2019年09月18日

本证有效期

2019年09月18日至2024年09月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
 地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号  
 产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机  
 型号规格 YBX3-180M-4 THW 18.5kW 380/660V  
 防爆标志 Ex d IIB T4 Gb  
 产品标准 Q/WN 288.2-2019  
 总装图号 1WN.070.3G756.W

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
 GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》  
 GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。  
 2、代表产品:  
 YBX3-180M-2、4;YBX3-180L-4、6、8;  
 220V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、380/660V  
 W、TH、THW Ex d IIB T4 Gb。

中心主任

颁发日期

2019年09月18日

本证有效期

2019年09月18日至2024年09月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
 南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
 邮政编码: 473008  
 电话: 0377-63258564  
 传真: 0377-63208175  
 Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX3-200L-4 THW 30kW 380/660V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN 288.2-2019

总装图号 1WN.070.3G762.W

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》  
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。  
2、代表产品:  
YBX3-200L-4、8; YBX3-200L1-2、6; YBX3-200L2-2、6;  
220V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、380/660V  
W、TH、THW Ex d IIB T4 Gb。


中心主任

颁发日期

2019年09月18日

本证有效期

2019年09月18日至2024年09月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com







国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX3-225M-2 THW 45kW 380/660V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN 288.2-2019

总装图号 1WN.070.3G766.W

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2、代表产品:

YBX3-225S-4、8; YBX3-225M-2、4、6、8;

220V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、380/660V  
W、TH、THW Ex d IIB T4 Gb。


中心主任

颁发日期

2019年09月18日

本证有效期

2019年09月18日至2024年09月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
 地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX3-250M-6 THW 37kW 380/660V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN 288.2-2019

总装图号 1WN.070.3G774.W

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
 GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》  
 GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。  
 2、代表产品:  
 YBX3-250M-2、4、6、8;  
 220V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、380/660V  
 W、TH、THW Ex d IIB T4 Gb。

中心主任

颁发日期

2019年09月18日

本证有效期

2019年09月18日至2024年09月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
 邮政编码: 473008  
 电话: 0377-63258564  
 传真: 0377-63208175  
 Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX3-280S-4 THW 75kW 380/660V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN 288.2-2019

总装图号 1WN.070.3G778.W

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》  
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。  
2、代表产品:  
YBX3-280S-2、4、6、8; YBX3-280M-2、4、6、8;  
220V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、380/660V  
W、TH、THW Ex d IIB T4 Gb。


中心主任

颁发日期

2019年09月18日

本证有效期

2019年09月18日至2024年09月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX3-315M-6 THW 90kW 380/660V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN 288.2-2019

总装图号 1WN.070.3G793.W

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》  
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。  
2、代表产品:  
YBX3-315S-2、4、6、8、10; YBX3-315M-2、4、6、8、10;  
YBX3-315L1-2、4、6、8、10; YBX3-315L2-2、4、6、8、10;  
220V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、380/660V  
W、TH、THW Ex d IIB T4 Gb。


中心主任

颁发日期

2019年09月18日

本证有效期

2019年09月18日至2024年09月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX3-355M2-6 THW 200kW 380/660V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN 288.2-2019

总装图号 1WN.070.3G822.W

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2、代表产品:

YBX3-355S1-2、4; YBX3-355S2-2、4; YBX3-355S-6、8、10;

YBX3-355M-8; YBX3-355M1-2、4、6、10; YBX3-355M2-2、4、6、10;

YBX3-355L1-2、4、6、8、10; YBX3-355L2-2、4、6、8、10;

YBX3-355L3-2、4、6、8、10; YBX3-355L4-2、4、6、8、10;

220V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、380/660V

W、TH、THW Ex d IIB T4 Gb。


中心主任

颁发日期

2019年09月18日

本证有效期

2019年09月18日至2024年09月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com

