



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 超高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX4-80M2-2 1.1kW 380V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN.300-2018

总装图号 1WN.070.4H002

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2、代表产品:
YBX4-80M1-2、4、6、8; YBX4-80M2-2、4、6、8;
220V、380V、660V Ex d IIB T4 Gb。

中心主任

颁发日期

2019年04月04日

本证有效期

2019年04月04日至2024年04月03日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 超高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX4-90S-2 1.5kW 380V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN.300-2018

总装图号 1WN.070.4H009


经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2、代表产品:
YBX4-90S-2、4、6、8; YBX4-90L-2、4、6、8;
220V、380V、660V Ex d IIB T4 Gb。

中心主任

颁发日期 2019年04月04日

本证有效期 2019年04月04日至2024年04月03日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 超高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX4-100L1-4 2.2kW 380V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN.300-2018

总装图号 1WN.070.4H018

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2、代表产品:

YBX4-100L-2、6; YBX4-100L1-4、8; YBX4-100L2-4、8;

220V、380V、660V Ex d IIB T4 Gb。


中心主任

颁发日期

2019年04月04日

本证有效期

2019年04月04日至2024年04月03日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 超高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX4-112M-6 2.2kW 380/660V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN.300-2018

总装图号 1WN.070.4H025

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2、代表产品:
YBX4-112M-2、4、6、8;
220V、380V、660V、220/380V、380/660V Ex d IIB T4 Gb。


中心主任

颁发日期

2019年04月04日

本证有效期

2019年04月04日至2024年04月03日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 超高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX4-132M1-6 4kW 380/660V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN.300-2018

总装图号 1WN.070.4H032

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2、代表产品:
YBX4-132S-4、6、8; YBX4-132S1-2; YBX4-132S2-2;
YBX4-132M-4、8; YBX4-132M1-6; YBX4-132M2-6 ;
220V、380V、660V、220/380V、380/660V Ex d IIB T4 Gb。

中心主任

颁发日期

2019年04月04日

本证有效期

2019年04月04日至2024年04月03日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 超高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX4-160M-6 7.5kW 380/660V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN.300-2018

总装图号 1WN.070.4H041

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2、代表产品:
YBX4-160M-4、6 ; YBX4-160M1-2、8 ; YBX4-160M2-2、8;
YBX4-160L-2、4、6、8;
220V、380V、660V、220/380V、380/660V Ex d IIB T4 Gb。


中心主任

颁发日期

2019年04月04日

本证有效期

2019年04月04日至2024年04月03日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 超高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX4-180M-4 18.5kW 380/660V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN.300-2018

总装图号 1WN.070.4H047

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2、代表产品:


YBX4-180M-2、4;YBX4-180L-4、6、8;

220V、380V、660V、220/380V、380/660V Ex d IIB T4 Gb。

中心主任

颁发日期 2019年04月04日

本证有效期 2019年04月04日至2024年04月03日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 超高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX4-200L-4 30kW 380/660V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN.300-2018

总装图号 1WN.070.4H053

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2、代表产品:
YBX4-200L-4、8; YBX4-200L1-2、6; YBX4-200L2-2、6;
220V、380V、660V、220/380V、380/660V Ex d IIB T4 Gb。

中心主任

颁发日期

2019年04月04日

本证有效期

2019年04月04日至2024年04月03日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 超高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX4-225M-2 45kW 380/660V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN.300-2018

总装图号 1WN.070.4H057

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2、代表产品:
YBX4-225S-4、8; YBX4-225M-2、4、6、8;
220V、380V、660V、220/380V、380/660V Ex d IIB T4 Gb。

中心主任

颁发日期

2019年04月04日

本证有效期

2019年04月04日至2024年04月03日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 超高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX4-250M-6 37kW 380/660V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN.300-2018

总装图号 1WN.070.4H065

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2、代表产品:
YBX4-250M-2、4、6、8;
220V、380V、660V、220/380V、380/660V Ex d IIB T4 Gb。


中心主任

颁发日期

2019年04月04日

本证有效期

2019年04月04日至2024年04月03日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 超高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX4-280S-6 45kW 380/660V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN.300-2018

总装图号 1WN.070.4H071

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2、代表产品:
YBX4-280S-2、4、6、8; YBX4-280M-2、4、6、8;
220V、380V、660V、220/380V、380/660V Ex d IIB T4 Gb。


中心主任

颁发日期

2019年04月04日

本证有效期

2019年04月04日至2024年04月03日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 超高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX4-315M-6 90kW 380/660V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN.300-2018

总装图号 1WN.070.4H084

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2、代表产品:

YBX4-315S-2、4、6、8、10; YBX4-315M-2、4、6、8、10;

YBX4-315L1-2、4、6、8、10; YBX4-315L2-2、4、6、8、10;

220V、380V、660V、220/380V、380/660V Ex d IIB T4 Gb。

中心主任

颁发日期 2019年04月04日

本证有效期 2019年04月04日至2024年04月03日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
 地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 产品名称 超高效率隔爆型三相异步电动机
 型号规格 YBX4-355L2-6 250kW 380/660V
 防爆标志 Ex d IIB T4 Gb
 产品标准 Q/WN.300-2018
 总装图号 1WN.070.4H115

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2、代表产品:

YBX4-355S1-2、4; YBX4-355S2-2、4; YBX4-355S-6、8、10;

YBX4-355M-8; YBX4-355M1-2、4、6、10; YBX4-355M2-2、4、6、10;

YBX4-355L1-2、4、6、8、10; YBX4-355L2-2、4、6、8、10;

YBX4-355L3-2、4、6、8、10; YBX4-355L4-2、4、6、8、10;

220V、380V、660V、220/380V、380/660V Ex d IIB T4 Gb。

中心主任

颁发日期 2019年04月04日

本证有效期 2019年04月04日至2024年04月03日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
 南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
 邮政编码: 473008
 电话: 0377-63258564
 传真: 0377-63208175
 Http://www.china-ex.com

