



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 隔爆型变极多速三相异步电动机

型号规格 YBD2-80M2-4/2 0.55/0.75kW 380V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T 10685-2006

总装图号 1WN.070.12002

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分:设备通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的设

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2、代表产品:
YBD2-80M1-4/2; YBD2-80M2-4/2;
380V Ex d IIB T4 Gb


中心主任

颁发日期

2018年3月12日

本证有效期

2018年3月12日至2023年3月11日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 隔爆型变极多速三相异步电动机

型号规格 YBD2-90S-6/4 0.65/0.85kW 380V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T 10685-2006

总装图号 1WN.070.12005

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分:设备通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的设

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2、代表产品:
YBD2-90S-4/2; YBD2-90L-4/2; YBD2-90S-6/4; YBD2-90L-6/4;
YBD2-90L-8/4; YBD2-90S-8/6; YBD2-90L-8/6;
380V Ex d IIB T4 Gb


中心主任

颁发日期

2018年3月12日

本证有效期

2018年3月12日至2023年3月11日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 隔爆型变极多速三相异步电动机

型号规格 YBD2-100L1-6/4 1.3/1.8kW 380V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T 10685-2006

总装图号 1WN.070.12012

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分:设备通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的设

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2、代表产品:

YBD2-100L1-4/2; YBD2-100L2-4/2; YBD2-100L1-6/4;

YBD2-100L2-6/4; YBD2-100L-8/4; YBD2-100L-8/6;

380V Ex d IIB T4 Gb


中心主任

颁发日期

2018年3月12日

本证有效期

2018年3月12日至2023年3月11日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 隔爆型变极多速三相异步电动机

型号规格 YBD2-112M-6/4 2.2/2.8kW 380V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T 10685-2006

总装图号 1WN.070.12018

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分:设备通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2、代表产品:

YBD2-112M-4/2; YBD2-112M-6/4; YBD2-112M-8/4; YBD2-112M-8/6;
380V Ex d IIB T4 Gb


中心主任

颁发日期

2018年3月12日

本证有效期

2018年3月12日至2023年3月11日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 隔爆型变极多速三相异步电动机

型号规格 YBD2-132M-6/4 4/5.5kW 380V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T 10685-2006

总装图号 1WN.070.12027

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分:设备通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2、代表产品:

YBD2-132S-4/2; YBD2-132M-4/2; YBD2-132S-6/4; YBD2-132M-6/4;

YBD2-132S-8/4; YBD2-132M-8/4; YBD2-132S-8/6; YBD2-132M-8/6;

380V Ex d IIB T4 Gb


中心主任

颁发日期

2018年3月12日

本证有效期

2018年3月12日至2023年3月11日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 隔爆型变极多速三相异步电动机

型号规格 YBD2-160L-8/4 7/11kW 380V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T 10685-2006

总装图号 1WN.070.12045

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分:设备通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2、代表产品:

YBD2-160M-4/2; YBD2-160L-4/2; YBD2-160M-6/4; YBD2-160L-6/4;

YBD2-160M-8/4; YBD2-160L-8/4; YBD2-160M-8/6; YBD2-160L-8/6;

YBD2-160M-12/6; YBD2-160L-12/6;

380V Ex d IIB T4 Gb


中心主任

颁发日期

2018年3月12日

本证有效期

2018年3月12日至2023年3月11日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 隔爆型变极多速三相异步电动机

型号规格 YBD2-180M-6/4 11/14kW 380V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T 10685-2006

总装图号 1WN.070.12058

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分:设备通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2、代表产品:

YBD2-180M-4/2; YBD2-180L-4/2; YBD2-180M-6/4; YBD2-180L-6/4;

YBD2-180L-8/4; YBD2-180M-8/6; YBD2-180L-8/6; YBD2-180L-12/6;

380V Ex d IIB T4 Gb


中心主任

颁发日期

2018年3月12日

本证有效期

2018年3月12日至2023年3月11日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 隔爆型变极多速三相异步电动机

型号规格 YBD2-200L1-8/4 14/22kW 380V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T 10685-2006

总装图号 1WN.070.12068

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分:设备通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的设

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2、代表产品:
YBD2-200L-4/2; YBD2-200L-6/4; YBD2-200L1-8/4; YBD2-200L2-8/4;
YBD2-200L1-8/6; YBD2-200L2-8/6; YBD2-200L1-12/6; YBD2-200L2-12/6;
380V Ex d IIB T4 Gb


中心主任

颁发日期

2018年3月12日

本证有效期

2018年3月12日至2023年3月11日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 隔爆型变极多速三相异步电动机

型号规格 YBD2-225M- 8/4 24/34kW 380V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T 10685-2006

总装图号 1WN.070.12081

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分:设备通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2、代表产品:
YBD2-225S-4/2; YBD2-225M-4/2; YBD2-225S-6/4;
YBD2-225M-6/4; YBD2-225M-8/4; YBD2-225M-12/6;
380V Ex d IIB T4 Gb


中心主任

颁发日期

2018年3月12日

本证有效期

2018年3月12日至2023年3月11日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 隔爆型变极多速三相异步电动机

型号规格 YBD2-250M-8/4 30/42kW 380V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T 10685-2006

总装图号 1WN.070.12088

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分: 设备通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2、代表产品:
YBD2-250M-4/2; YBD2-250M-6/4; YBD2-250M-8/4; YBD2-250M-12/6;
380V Ex d IIB T4 Gb


中心主任

颁发日期

2018年3月12日

本证有效期

2018年3月12日至2023年3月11日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 隔爆型变极多速三相异步电动机

型号规格 YBD2-280S-6/4 42/55kW 380V

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T 10685-2006

总装图号 1WN.070.12094

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分:设备通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2、代表产品:
YBD2-280S-4/2; YBD2-280M-4/2; YBD2-280S-6/4; YBD2-280M-6/4;
YBD2-280M-8/4; YBD2-280M-8/4; YBD2-280S-12/6; YBD2-280M-12/6;
380V Ex d IIB T4 Gb


中心主任

颁发日期

2018年3月12日

本证有效期

2018年3月12日至2023年3月11日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com

