



国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 隔爆型高速三相异步电动机

型号规格 YBGS160-2 380V 55kW

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN.292-2012

总装图号 1WN.070.81012.1

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》  
GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事:该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。


中心主任

颁发日期

2018年03月24日

本证有效期

2018年03月24日至2023年03月23日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 隔爆型高速三相异步电动机

型号规格 YBGS180-2 380V 55kW

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN.292-2012

总装图号 1WN.070.82306.1

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》

GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事:该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。


中心主任

颁发日期

2018年03月24日

本证有效期

2018年03月24日至2023年03月23日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com

