



国家防爆

## 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 风机用隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBF3-80M2-2 1.1kW 380V

防爆标志 Ex d I Mb

产品标准 JB/T 7565.5-2015

总装图号 1WN.070.2H002

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。  
2、本电机仅用于煤矿井下非采掘工作面。  
3、代表产品:  
YBF3-80M1-2、4、6、8; YBF3-80M2-2、4、6、8;  
380V Ex d I Mb。

国家防爆


中心主任

颁发日期

2019年06月20日

本证有效期

2019年06月20日至2024年06月19日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com





国家防爆

## 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 风机用隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBF3-90S-2 1.5kW 380V

防爆标志 Ex d I Mb

产品标准 JB/T 7565.5-2015

总装图号 1WN.070.2H009

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2、本电机仅用于煤矿井下非采掘工作面。

3、代表产品:

YBF3-90S-2、4、6、8; YBF3-90L-2、4、6、8;

380V Ex d I Mb。


中心主任

颁发日期

2019年06月20日

本证有效期

2019年06月20日至2024年06月19日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
 地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 风机用隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBF3-100L2-4 3kW 380V

防爆标志 Ex d I Mb

产品标准 JB/T 7565.5-2015

总装图号 1WN.070.2H019

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
 GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》  
 GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。  
 2、本电机仅用于煤矿井下非采掘工作面。  
 3、代表产品:  
 YBF3-100L-2、6; YBF3-100L1-4、8; YBF3-100L2-4、8;  
 380V Ex d I Mb。


中心主任

颁发日期

2019年06月20日

本证有效期

2019年06月20日至2024年06月19日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
 南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
 邮政编码: 473008  
 电话: 0377-63258564  
 传真: 0377-63208175  
 Http://www.china-ex.com





国家防爆

## 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 风机用隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBF3-112M-6 2.2kW 380/660V

防爆标志 Ex d I Mb

产品标准 JB/T 7565.5-2015

总装图号 1WN.070.2H025

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》  
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。  
2、本电机仅用于煤矿井下非采掘工作面。  
3、代表产品:  
YBF3-112M-2、4、6、8;  
380V、660V、380/660V Ex d I Mb。


中心主任

颁发日期

2019年06月20日

本证有效期

2019年06月20日至2024年06月19日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com





国家防爆

## 防爆合格证

制造单位	安徽皖南电机股份有限公司		
	地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号		
产品名称	风机用隔爆型三相异步电动机		
型号规格	YBF3-132S-6	3kW	380/660V
防爆标志	Ex d I Mb		
产品标准	JB/T 7565.5-2015		
总装图号	1WN.070.2H031		

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2、本电机仅用于煤矿井下非采掘工作面。

3、代表产品:

YBF3-132S-4、6、8; YBF3-132S1-2; YBF3-132S2-2;

YBF3-132M-4、8; YBF3-132M1-6; YBF3-132M2-6 ;

380V、660V、380/660V Ex d I Mb。


中心主任

颁发日期

2019年06月20日

本证有效期

2019年06月20日至2024年06月19日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
 地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 风机用隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBF3-160M-6 7.5kW 380/660V

防爆标志 Ex d I Mb

产品标准 JB/T 7565.5-2015

总装图号 1WN.070.2H041

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
 GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》  
 GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。  
 2、本电机仅用于煤矿井下非采掘工作面。  
 3、代表产品:  
 YBF3-160M-4、6 ; YBF3-160M1-2、8 ; YBF3-160M2-2、8 ;  
 YBF3-160L-2、4、6、8 ;  
 380V、660V、380/660V Ex d I Mb。


中心主任

颁发日期

2019年06月20日

本证有效期

2019年06月20日至2024年06月19日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
 南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
 邮政编码: 473008  
 电话: 0377-63258564  
 传真: 0377-63208175  
 Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
 地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 风机用隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBF3-180M-4 18.5kW 380/660V

防爆标志 Ex d I Mb

产品标准 JB/T 7565.5-2015

总装图号 1WN.070.2H047

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
 GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》  
 GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。  
 2、本电机仅用于煤矿井下非采掘工作面。  
 3、代表产品:  
 YBF3-180M-2、4;YBF3-180L-4、6、8;  
 380V、660V、380/660V Ex d I Mb。

中心主任

颁发日期

2019年06月20日

本证有效期

2019年06月20日至2024年06月19日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
 邮政编码: 473008  
 电话: 0377-63258564  
 传真: 0377-63208175  
 Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 风机用隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBF3-200L-4 30kW 380/660V

防爆标志 Ex d I Mb

产品标准 JB/T 7565.5-2015

总装图号 1WN.070.2H053

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2、本电机仅用于煤矿井下非采掘工作面。

3、代表产品:

YBF3-200L-4、8; YBF3-200L1-2、6; YBF3-200L2-2、6;

380V、660V、380/660V Ex d I Mb。


中心主任

颁发日期

2019年06月20日

本证有效期

2019年06月20日至2024年06月19日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com







国家防爆

## 防爆合格证

制造单位	安徽皖南电机股份有限公司		
	地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号		
产品名称	风机用隔爆型三相异步电动机		
型号规格	YBF3-225M-2	45kW	380/660V
防爆标志	Ex d I Mb		
产品标准	JB/T 7565.5-2015		
总装图号	1WN.070.2H057		

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的装置》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2、本电机仅用于煤矿井下非采掘工作面。

3、代表产品:

YBF3-225S-4、8; YBF3-225M-2、4、6、8;

380V、660V、380/660V Ex d I Mb。


中心主任

颁发日期

2019年06月20日

本证有效期

2019年06月20日至2024年06月19日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
 地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 风机用隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBF3-250M-6 37kW 380/660V

防爆标志 Ex d I Mb

产品标准 JB/T 7565.5-2015

总装图号 1WN.070.2H065

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
 GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》  
 GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的装置》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。  
 2、本电机仅用于煤矿井下非采掘工作面。  
 3、代表产品:  
 YBF3-250M-2、4、6、8;  
 380V、660V、380/660V Ex d I Mb。


中心主任

颁发日期

2019年06月20日

本证有效期

2019年06月20日至2024年06月19日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
 南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
 邮政编码: 473008  
 电话: 0377-63258564  
 传真: 0377-63208175  
 Http://www.china-ex.com





国家防爆

## 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 风机用隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBF3-280S-6 45kW 380/660V

防爆标志 Ex d I Mb

产品标准 JB/T 7565.5-2015

总装图号 1WN.070.2H071

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的装置》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2、本电机仅用于煤矿井下非采掘工作面。

3、代表产品:

YBF3-280S-2、4、6、8; YBF3-280M-2、4、6、8;

380V、660V、380/660V Ex d I Mb。


中心主任

颁发日期

2019年06月20日

本证有效期

2019年06月20日至2024年06月19日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 风机用隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBF3-315M-6 90kW 380/660V

防爆标志 Ex d I Mb

产品标准 JB/T 7565.5-2015

总装图号 1WN.070.2H084

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准  
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》  
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。  
2、本电机仅用于煤矿井下非采掘工作面。  
3、代表产品:  
YBF3-315S-2、4、6、8、10; YBF3-315M-2、4、6、8、10;  
YBF3-315L1-2、4、6、8、10; YBF3-315L2-2、4、6、8、10;  
380V、660V、380/660V Ex d I Mb。


中心主任

颁发日期

2019年06月20日

本证有效期

2019年06月20日至2024年06月19日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com





国家防爆

## 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 风机用隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBF3-355M2-4 250kW 380/660V

防爆标志 Ex d I Mb

产品标准 JB/T 7565.5-2015

总装图号 1WN.070.2H104

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2、本电机仅用于煤矿井下非采掘工作面。

3、代表产品:

YBF3-355S-6、8、10; YBF3-355S1-2、4; YBF3-355S2-2、4;

YBF3-355M-8; YBF3-355M1-2、4、6、10; YBF3-355M2-2、4、6、10;

YBF3-355L1-2、4、6、8、10; YBF3-355L2-2、4、6、8、10;

380V、660V、380/660V Ex d I Mb。


中心主任

颁发日期

2019年06月20日

本证有效期

2019年06月20日至2024年06月19日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com

