



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
 地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 风机用隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBF3-112M-6 2.2kW 660/1140V

防爆标志 Ex d I Mb

产品标准 JB/T 7565.5-2015

总装图号 1WN.070.2H025.35

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
 GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
 GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
 2、本电机仅用于煤矿井下非采掘工作面。
 3、代表产品:
 YBF3-112M-2、4、6、8;
 660V、1140V、660/1140V Ex d I Mb。

国家防爆

中心主任

颁发日期

2019年06月20日

本证有效期

2019年06月20日至2024年06月19日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
 南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
 邮政编码: 473008
 电话: 0377-63258564
 传真: 0377-63208175
 Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 风机用隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBF3-132S-6 3kW 660/1140V

防爆标志 Ex d I Mb

产品标准 JB/T 7565.5-2015

总装图号 1WN.070.2H031.35

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2、本电机仅用于煤矿井下非采掘工作面。
3、代表产品:
YBF3-132S-4、6、8; YBF3-132S1-2; YBF3-132S2-2;
YBF3-132M-4、8; YBF3-132M1-6; YBF3-132M2-6 ;
660V、1140V、660/1140V Ex d I Mb。

中心主任

颁发日期

2019年06月20日

本证有效期

2019年06月20日至2024年06月19日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
 地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 风机用隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBF3-160M-6 7.5kW 660/1140V

防爆标志 Ex d I Mb

产品标准 JB/T 7565.5-2015

总装图号 1WN.070.2H041.35

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
 GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
 GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
 2、本电机仅用于煤矿井下非采掘工作面。
 3、代表产品:
 YBF3-160M-4、6 ; YBF3-160M1-2、8 ; YBF3-160M2-2、8 ;
 YBF3-160L-2、4、6、8 ;
 660V、1140V、660/1140V Ex d I Mb。

中心主任

颁发日期

2019年06月20日

本证有效期

2019年06月20日至2024年06月19日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
 南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
 邮政编码: 473008
 电话: 0377-63258564
 传真: 0377-63208175
 Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 风机用隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBF3-180M-4 18.5kW 660/1140V

防爆标志 Ex d I Mb

产品标准 JB/T 7565.5-2015

总装图号 1WN.070.2H047.35

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2、本电机仅用于煤矿井下非采掘工作面。

3、代表产品:

YBF3-180M-2、4;YBF3-180L-4、6、8;

660V、1140V、660/1140V Ex d I Mb。

中心主任

颁发日期

2019年06月20日

本证有效期

2019年06月20日至2024年06月19日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
产品名称 风机用隔爆型三相异步电动机
型号规格 YBF3-200L-4 30kW 660/1140V
防爆标志 Ex d I Mb
产品标准 JB/T 7565.5-2015
总装图号 1WN.070.2H053.35

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2、本电机仅用于煤矿井下非采掘工作面。
3、代表产品:
YBF3-200L-4、8; YBF3-200L1-2、6; YBF3-200L2-2、6;
660V、1140V、660/1140V Ex d I Mb。

中心主任

颁发日期

2019年06月20日

本证有效期

2019年06月20日至2024年06月19日

国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
 地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 风机用隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBF3-225M-2 45kW 660/1140V

防爆标志 Ex d I Mb

产品标准 JB/T 7565.5-2015

总装图号 1WN.070.2H057.35

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
 GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
 GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
 2、本电机仅用于煤矿井下非采掘工作面。
 3、代表产品:
 YBF3-225S-4、8; YBF3-225M-2、4、6、8;
 660V、1140V、660/1140V Ex d I Mb。

中心主任

颁发日期

2019年06月20日

本证有效期

2019年06月20日至2024年06月19日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
 南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
 邮政编码: 473008
 电话: 0377-63258564
 传真: 0377-63208175
 Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
 地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 风机用隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBF3-250M-6 37kW 660/1140V

防爆标志 Ex d I Mb

产品标准 JB/T 7565.5-2015

总装图号 1WN.070.2H065.35

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
 GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
 GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
 2、本电机仅用于煤矿井下非采掘工作面。
 3、代表产品:
 YBF3-250M-2、4、6、8;
 660V、1140V、660/1140V Ex d I Mb。

中心主任

颁发日期

2019年06月20日

本证有效期

2019年06月20日至2024年06月19日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
 南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
 邮政编码: 473008
 电话: 0377-63258564
 传真: 0377-63208175
 Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 风机用隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBF3-280S-6 45kW 660/1140V

防爆标志 Ex d I Mb

产品标准 JB/T 7565.5-2015

总装图号 1WN.070.2H071.35

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2、本电机仅用于煤矿井下非采掘工作面。
3、代表产品:
YBF3-280S-2、4、6、8; YBF3-280M-2、4、6、8;
660V、1140V、660/1140V Ex d I Mb。

中心主任

颁发日期

2019年06月20日

本证有效期

2019年06月20日至2024年06月19日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

编号：CNEx19.2534X

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
地址：安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 风机用隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBF3-315M-6 90kW 660/1140V

防爆标志 Ex d I Mb

产品标准 JB/T 7565.5-2015

总装图号 1WN.070.2H084.35

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2、本电机仅用于煤矿井下非采掘工作面。
3、代表产品:
YBF3-315S-2、4、6、8、10; YBF3-315M-2、4、6、8、10;
YBF3-315L1-2、4、6、8、10; YBF3-315L2-2、4、6、8、10;
660V、1140V、660/1140V Ex d I Mb。

中心主任

颁发日期

2019年06月20日

本证有效期

2019年06月20日至2024年06月19日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址：中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码：473008
电话：0377-63258564
传真：0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

编号: CNEx19.2576X

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
 地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 风机用隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBF3-355M2-4 250kW 660/1140V

防爆标志 Ex d I Mb

产品标准 JB/T 7565.5-2015

总装图号 1WN.070.2H104.35

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
 GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
 GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
 2、本电机仅用于煤矿井下非采掘工作面。
 3、代表产品:
 YBF3-355S-6、8、10; YBF3-355S1-2、4; YBF3-355S2-2、4;
 YBF3-355M-8; YBF3-355M1-2、4、6、10; YBF3-355M2-2、4、6、10;
 YBF3-355L1-2、4、6、8、10; YBF3-355L2-2、4、6、8、10;
 660V、1140V、660/1140V Ex d I Mb。

中心主任

颁发日期

2019年06月20日

本证有效期

2019年06月20日至2024年06月19日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
 邮政编码: 473008
 电话: 0377-63258564
 传真: 0377-63208175
 Http://www.china-ex.com

