



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX3-71M2-6 0.25kW 380V

防爆标志 Ex d IIC T4 Gb

产品标准 Q/WN.288.4-2019

总装图号 1WN.070.9G709

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事:

- 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 2、代表产品:
YBX3-71M1-2、4、6; YBX3-71M2-2、4、6 ;
380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、720V
50Hz Ex d IIC T4 Gb。
- 3.冷却方法为 IC411。


中心主任

颁发日期

2020年10月21日

本证有效期

2020年10月21日至2025年10月20日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
网址: www.china-ex.com



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX3-80M1-6 0.37kW 380V

防爆标志 Ex d IIC T4 Gb

产品标准 Q/WN.288.4-2019

总装图号 1WN.070.9G714

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事:

- 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 2、代表产品:
YBX3-80M1-2、4、6、8 ; YBX3-80M2-2、4、6、8 ;
380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、720V
50Hz Ex d IIC T4 Gb。
- 3.冷却方法为 IC411。


中心主任

颁发日期

2020年10月21日

本证有效期

2020年10月21日至2025年10月20日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
网址: www.china-ex.com



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX3-90S-8 0.37kW 380V

防爆标志 Ex d IIC T4 Gb

产品标准 Q/WN.288.4-2019

总装图号 1WN.070.9G724

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事:

- 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 2、代表产品:
YBX3-90S-2、4、6、8; YBX3-90L-2、4、6、8;
380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、720V
50Hz Ex d IIC T4 Gb。
- 3.冷却方法为IC411。


中心主任

颁发日期

2020年10月21日

本证有效期

2020年10月21日至2025年10月20日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
网址: www.china-ex.com



公众号



国家防爆

防爆合格证

| | |
|------|------------------------------------|
| 制造单位 | 安徽皖南电机股份有限公司 (安徽省泾县泾川镇南华路 86 号) |
| 产品名称 | 高效率隔爆型三相异步电动机 |
| 型号规格 | YBX3-100L-2 3kW 380V |
| 防爆标志 | Ex d IIC T4 Gb |
| 产品标准 | Q/WN.288.4-2019 |
| 总装图号 | 1WN.070.9G726 |

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事:

- 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 2、代表产品:
YBX3-100L-2、6; YBX3-100L1-4、8; YBX3-100L2-4、8;
380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、720V
50Hz Ex d IIC T4 Gb。
- 3、冷却方法为 IC411。


中心主任

颁发日期

2020年10月21日

本证有效期

2020年10月21日至2025年10月20日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
网址: www.china-ex.com



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX3-112M-8 1.5kW 380/660V

防爆标志 Ex d IIC T4 Gb

产品标准 Q/WN.288.4-2019

总装图号 1WN.070.9G735

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事:

- 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 2、代表产品:
YBX3-112M-2、4、6、8;
380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、720V、380/660V、400/690V、
415/720V 50Hz Ex d IIC T4 Gb。
- 3、冷却方法为 IC411。


中心主任

颁发日期

2020年10月21日

本证有效期

2020年10月21日至2025年10月20日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
网址: www.china-ex.com



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX3-132M-8 3kW 380/660V

防爆标志 Ex d IIC T4 Gb

产品标准 Q/WN.288.4-2019

总装图号 1WN.070.9G744

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的装置》

记事:

1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2、代表产品:

YBX3-132S-4、6、8; YBX3-132S1-2; YBX3-132S2-2; YBX3-132M-4、8;

YBX3-132M1-6; YBX3-132M2-6;

380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、720V、380/660V、400/690V、

415/720V 50Hz Ex d IIC T4 Gb。

3、冷却方法为 IC411。


中心主任

颁发日期

2020年10月21日

本证有效期

2020年10月21日至2025年10月20日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
网址: www.china-ex.com



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX3-160M1-8 4kW 380/660V

防爆标志 Ex d IIC T4 Gb

产品标准 Q/WN.288.4-2019

总装图号 1WN.070.9G752

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分:设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事:

1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2、代表产品:

YBX3-160L-2、4、6、8; YBX3-160M-4、6; YBX3-160M1-2、8; YBX3-160M2-2、8;
380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、720V、380/660V、400/690V、
415/720V 50Hz Ex d IIC T4 Gb。

3、冷却方法为 IC411。

国家防爆


中心主任

颁发日期

2020年10月21日

本证有效期

2020年10月21日至2025年10月20日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
网址: www.china-ex.com



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX3-180L-8 11kW 380/660V

防爆标志 Ex d IIC T4 Gb

产品标准 Q/WN.288.4-2019

总装图号 1WN.070.9G759

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事:

- 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 2、代表产品:
YBX3-180M-2、4; YBX3-180L-4、6、8;
380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、720V、380/660V、400/690V、
415/720V 50Hz Ex d IIC T4 Gb。
- 3、冷却方法为 IC411。


中心主任

颁发日期

2020年10月21日

本证有效期

2020年10月21日至2025年10月20日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
网址: www.china-ex.com



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX3-200L1-6 18.5kW 380/660V

防爆标志 Ex d IIC T4 Gb

产品标准 Q/WN.288.4-2019

总装图号 1WN.070.9G763

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分:设备 通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事:

- 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 2、代表产品:
YBX3-200L1-2、6; YBX3-200L2-2、6; YBX3-200L-4、8;
380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、720V、380/660V、400/690V、
415/720V 50Hz Ex d IIC T4 Gb。
- 3、冷却方法为 IC411。


中心主任

颁发日期

2020年10月21日

本证有效期

2020年10月21日至2025年10月20日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
网址: www.china-ex.com



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
 (安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX3-225M-6 30kW 380/660V

防爆标志 Ex d IIC T4 Gb

产品标准 Q/WN.288.4-2019

总装图号 1WN.070.9G771

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
 GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》
 GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设

记事:

- 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 2、代表产品:
 YBX3-225M-2、4、6、8; YBX3-225S-4、8;
 380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、720V、380/660V、400/690V、
 415/720V 50Hz Ex d IIC T4 Gb。
- 3、冷却方法为 IC411。

国家防爆

中心主任

颁发日期

2020年10月21日

本证有效期

2020年10月21日至2025年10月20日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
 南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
 邮政编码: 473008
 电话: 0377-63258564
 传真: 0377-63208175
 网址: www.china-ex.com



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX3-250M-8 22kW 380/660V

防爆标志 Ex d IIC T4 Gb

产品标准 Q/WN.288.4-2019

总装图号 1WN.070.9G775

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事:

- 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 2、代表产品:
YBX3-250M-2、4、6、8; 380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、720V、380/660V、400/690V、415/720V 50Hz Ex d IIC T4 Gb。
- 3、冷却方法为 IC411。

国家防爆


中心主任

颁发日期

2020年10月21日

本证有效期

2020年10月21日至2025年10月20日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
网址: www.china-ex.com



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX3-280S-8 37kW 380/660V

防爆标志 Ex d IIC T4 Gb

产品标准 Q/WN.288.4-2019

总装图号 1WN.070.9G782

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事:

1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2、代表产品:

YBX3-280S-2、4、6、8; YBX3-280M-2、4、6、8;

380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、720V、380/660V、400/690V、
415/720V 50Hz Ex d IIC T4 Gb。

3、冷却方法为IC411。

国家防爆


中心主任

颁发日期

2020年10月21日

本证有效期

2020年10月21日至2025年10月20日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
网址: www.china-ex.com



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX3-315M-10 55kW 380/660V

防爆标志 Ex d IIC T4 Gb

产品标准 Q/WN.288.4-2019

总装图号 1WN.070.9G801

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分:设备通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的设 备》

记事:

- 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 2、代表产品:
YBX3-315S-2、4、6、8、10; YBX3-315M-2、4、6、8、10;
YBX3-315L1-2、4、6、8、10; YBX3-315L2-2、4、6、8、10;
380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、720V、380/660V、400/690V、
415/720V 50Hz Ex d IIC T4 Gb。
- 3、冷却方法为 IC411。


中心主任

颁发日期

2020年10月21日

本证有效期

2020年10月21日至2025年10月20日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
网址: www.china-ex.com



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX3-355S-10 90kW 380/660V

防爆标志 Ex d IIC T4 Gb

产品标准 Q/WN.288.4-2019

总装图号 1WN.070.9G833

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分:设备通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的设 备》

记事:

- 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 2、代表产品:
YBX3-355S1-2、4; YBX3-355S2-2、4; YBX3-355S-6、8、10;
YBX3-355M1-2、4、6、10; YBX3-355M2-2、4、6、10;
YBX3-355M-8; YBX3-355L1-2、4、6、8、10; YBX3-355L2-2、4、6、8、10;
YBX3-355L3-2、4、6、8、10; YBX3-355L4-2、4、6、8、10; 380V、400V、415V、
440V、460V、480V、660V、690V、720V、380/660V、400/690V、415/720V 50Hz
Ex d IIC T4 Gb。
- 3、冷却方法为 IC411。


中心主任

颁发日期

2020年10月21日

本证有效期

2020年10月21日至2025年10月20日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
网址: www.china-ex.com



公众号